



**RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK**

PENGERJAAN API

No. Dokumen

17/065/07/AK-
RSDS/2017

No. Revisi

**PROSEDUR
TETAP**

Tanggal terbit :

2/11-'17

Ditetapkan oleh,

Direktur RSUD Dr. Soedarso



Dr. YUSTAR MULYADI, Sp. PD(K) GEH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Pengerjaan api terbuka adalah berbagai kegiatan proteksi terhadap bahaya kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekannya semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka

TUJUAN

Untuk mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 187 tahun 2014 Tentang Keselamatan Kebakaran.

PROSEDUR

- a. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang, berikan contoh pada pasien.
- b. Laporkan adanya api.
- c. Padamkan api pada awal kebakaran saat api masih kecil dan lokalisir agar tidak menyebar, seperti kasus api dalam keranjang sampah, hanya dilakukan oleh petugas yang telah dilatih untuk mengoperasikan alat pemadam api portable.
- d. Apabila penggunaan alat pemadam api ringan kurang berhasil memadamkan api, dapat digunakan siang kebakaran berukuran kecil (1 atau 1 ½ inci) oleh petugas rumah sakit yang terlatih.
- e. Pindahkan pasien yang berada dalam bahaya asap atau api ke tempat yang aman.
- f. Tutup pintu ruang pasien.
- g. Tetap tenang agar jadi panutan bagi pasien.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi rawat inap
2. Instalasi rawat jalan